



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №6

по г. Кизилорт, Кизилортовскому и Кумторкалинскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

РД, г. Кизилорт, ул. Гагарина, 24 «а», тел.: 2-18-03

(указывается адрес места нахождения органа ИД, номер телефона)

Предписание № 52/1/1

по устранению нарушений требований противопожарного режима

МКДОУ «ЦРР Д/сад № 3 «Дюймовочка» г. Кизилорт

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

Заведующей Магомедовой Олесе Гаджидибировне

(гражданство), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по г. Кизилорт, Кизилортовскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору № 52 от «09» февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 20 мин. «24» февраля 2021г. по 11 час. 20 мин. «24» февраля 2021г. проведена плановая проверка государственным инспектором г. Кизилорт, Кизилортовского и Кумторкалинского районов по пожарному надзору Амирхановым М. М. МКДОУ «ЦРР Д/сад № 3 «Дюймовочка» по адресу: г. Кизилорт, пос. Бавтугай, ул. М. Гаджиева, 19, совместно с: заведующей МКДОУ «ЦРР Д/сад № 3 «Дюймовочка» Магомедовой О. Г.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные при проведении мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Обеспечить наличие инструкций о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил.	п. 2 ППР РФ № 1479	до 21.02.2022г.	+
2	Обеспечить размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено».	п. 11 ППР РФ № 1479	до 21.02.2022г.	+
3	Обеспечить закрывание на замок дверей	п. 18	до	+

	чердачных помещений, а также подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей. На дверях указанных помещений разместить информацию о месте хранения ключей.	ППР РФ № 1479	21.02.2022г.	
4	Обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.	п. 36 ППР РФ № 1479	до 21.02.2022г.	+
5	Организовать работы по техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (автоматических установок пожарной сигнализации). Информация о работах, проводимых средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносить в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 54 ППР РФ № 1479	до 21.02.2022г.	+
6	Обеспечить помещения первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2. Вести учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 60 ППР РФ № 1479	до 21.02.2022г.	+
7	Расположить огнетушитель на видном месте вблизи от выхода из помещения на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	п. 409 ППР РФ № 1479	до 21.02.2022г.	+
8	Укомплектовать пожарный щит механизированным пожарным инструментом и инвентарём согласно нормам комплектации пожарных щитов, в соответствии с приложением № 7.	п. 410 ППР РФ № 1479	до 21.02.2022г.	+
9	Обеспечить подачу системой пожарной сигнализации светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал ор-	п. 7 ст. 83 ФЗ № 123	до 21.02.2022г.	-

	<i>ганизации.</i>			
10	Проверить на степень горючести, воспламеняемости дымообразующей способности и токсичности обшивку на путях эвакуации, выполненную из горючего материала (пластик).	ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123; ст. 134, таб. 28, 27 ФЗ № 123; п. 6.25 СНиП 21-01-97*	до 21.02.2022г.	
11	Установить 2-й эвакуационный выход из групп в соответствии с предъявляемыми требованиями.	п. 6.12* СНиП 21-01-97*	до 21.02.2022г.	
12	Выполнить ширину эвакуационных выходов не менее 1.20 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97*	до 21.02.2022г.	
13	Выполнить ширину выходов из групп не менее 1.20 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97*	до 21.02.2022г.	
14	Оборудовать выход на кровлю здания противопожарным люком 2-го типа размерами не менее 0,6х0,8 м.	ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123, п. 8.4 СНиП 21-01-97*	до 21.02.2022г.	
15	Обеспечить круговой проезд для пожарной техники.	п. 8.1 СП 4.13130.2013	до 21.02.2022г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


(подпись)



государственный инспектор г. Кизилорт,
Кизилортского и Кумторкалинского
районов по пожарному надзору Амирханов М. М.

«24» февраля 2021г.

Предписание для исполнения получил(а):
Заведующая МКДОУ «ЦРР Д/сад № 3 «Дюймовочка» г. Кизилпорт
Магомедова Олеся Гаджибировна



(подпись)

«24» февраля 2021г.

