

М. Гаджиева 19, п. Бавтугай, г. Кизилюрт,
368101

Тел. 8(872)3-34-07

www.dumovochka-3.ru,

e-mail: dsdiuim.kiziliurt@yandex.ru

«14» 04 2021 г. № 13

Отчет по выполнению предписаний
№52/1/1

Отчет по выполнению предписания №52/1/1

об устранении нарушений обязательных требований противопожарного режима, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Во исполнение предписания № 52/1/1 по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности от 24 февраля 2021г МКДОУ ЦРР д/с №3 «Дюймовочка» представляет отчет об
устранении выявленных нарушений:

№ п.п.	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить наличие инструкций о мерах пожарной безопасности в соответствии с установленными требованиями .	п.2 ПП РФ № 1479	До 21.02.2021 г	Приведено в соответствие
2.	Обеспечить всеми необходимыми знаками пожарной безопасности , обозначающих пути эвакуации, эвакуационные выходы, места размещения огнетушителей	п.36, п.11 ПП РФ № 1479	До 21.02.2021 г	Приобретены и установлены
3.	Обеспечить закрытие на замок чердачных помещений , а также подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей. На дверях указанных	п.18 ПП РФ № 1479	До 21.02.2021 г	Информация о месте хранения ключей от чердачного и подвального помещения размещена в соответствующих

	помещений разместить информацию о месте хранения ключей			местах
4.	Обеспечить помещения первичными средствами пожаротушения по нормам по нормам согласно разделу 19 настоящих Правил и приложениям №1 и №2 . Вести учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядка огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	п.60 ПП РФ № 1479	До 21.02.2021 г	Заведен журнал учета первичных средств пожаротушения
5.	Расположить огнетушитель на видном месте вблизи от выхода из помещения на высоте не более 1.5 м до верха корпуса огнетушителя	п.409 ПП РФ № 1479	До 21.02.2021 г	Огнетушитель размещен в указанном месте
6	Укомплектовать пожарный щит	п.410 ПП РФ № 1479	До 21.02.2021 г	Пожарный щит укомплектован полностью
7.	Все остальные пункты предписания (9, 10,11,12,13, 14)		До 21.02.2021 г	письменно обратились к главе ГО «Город Кизилпорт» за оказанием финансовой помощи
8	Обеспечить круговой проезд для пожарной техники	п.8.1 СП 4.13130.2013	До 21.02.2021 г	Невозможно устранить

Заведующий МКДОУ «Детский сад № 3
«Дюймовочка»



О.Г.Магомедова