

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



21.02.2022, КНМ 05220061000201682535

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры <*>



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Дагестан**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
г. Махачкала, ул. Ярагского, 124А, тел.: (8722) 67-32-43, e-mail: und05dag@mail.ru
Сайт: www.05.mchs.gov.ru, Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6 по г. Кизилюрт,
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам**

(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. Гагарина, 24, г. Кизилюрт, РД, 368121, тел. +7(87234)2-18-03, E-mail: mchs.otdel_6@mail.ru
Сайт: www.05.mchs.gov.ru, Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 48/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: МКДОУ ЦРР «д/с №3 «Дюймовочка»
Заведующая Магомедова Олеся Гаджидибировна**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору Ахмедова Рамина Магомедовича № 48 от «21» февраля 2022 года. В период с 11 час. 30 мин. «03» марта 2022 года по 12 час. 30 мин. «03» марта 2022 года

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная внеплановая проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица **Заведующая МКДОУ РД «д/с №3
«Дюймовочка» Магомедова Олеся Гаджидибировна**

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вывод о выявлении нарушений обязательных требований	Указание обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<p>Не организованы работы по техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (автоматических установок пожарной сигнализации).</p> <p>Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	<p>п. 54 Правила противопожарного режима РФ № 1479(далее ППР №1479)</p>	<p>до 10.05.2022</p>	
2.	<p>Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p>	<p>п. 7 ст. 83 Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ №123)</p>	<p>до 10.05.2022</p>	
3.	<p>Обшивка на путях эвакуации выполнена из горючего материала (пластик) и не проверена на степень горючести, воспламеняемости дымообразующей способности и токсичности.</p>	<p>ст. 134, таб. 28, 27 ФЗ № 123; п. 5 ст. 134 ФЗ 123 ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123 п. 6.25 Строительные нормы и правила 21-01-97*(далее СНиП 21-01-97*)</p>	<p>до 10.05.2022</p>	
4.	<p>Отсутствует 2-й эвакуационный вы-</p>	<p>ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123</p>	<p>до</p>	

	ход из групп в соответствии с предъявляемыми требованиями.	п. 6.12* СНиП 21-01-97* п. 4.2.7 СП 1.13130.2020	10.05.2022	
5.	Ширина выходов из групп менее 1.20 м.	ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123 п. 6.16 СНиП 21-01-97* п.5.1.4 сп 1.13130.2020	до 10.05.2022	
6.	Выход на кровлю здания не оборудован противопожарным люком 2-го типа размерами не менее 0,6x0,8 м.	ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123, п. 8.4 СНиП 21-01-97* п 7.5 Свод правил 4.13130.2013 (далее СП 4.13130.2013)	до 10.05.2022	
7.	Отсутствует круговой проезд для пожарной техники.	ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123 п. 8.1 СП 4.13130.2013	до 10.05.2022	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая МКДОУ РД «д/с №3 «Дюймовочка»

Магомедова Олеся Гаджидибировна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)
04.03.2022


Государственный инспектор ОНД и ПР по г. Кизилорт,
Кизилортскому и Кумторкалинскому районам

по пожарному надзору лейтенант внутренней службы

Гусейханов Абдусалам Загидинович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),

руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)
04.03.2022